

養豬廚餘蒸煮溫度及攝影監視系統平台告警通知資訊

為使各畜牧場了解蒸煮廚餘是否確實及辨別異常情況，加強廚餘蒸煮作業自我管理品質，規劃三類型的告警，加入廚餘蒸煮監視系統平台的官方 Line 群組者，在所屬畜牧場設備上傳異常資料時將會收到系統告警。

一、告警類型

(一) 蒸煮事件異常告警

蒸煮事件(蒸煮槽升溫超過 50°C 後 5 分鐘後開始，溫度降低至 50°C 以下 5 分鐘為結束)中連續 60 分鐘數據有缺漏或有未達 90 度之數據則產生告警。

(二) 蒸煮異常即時告警

蒸煮事件中升溫至超過 90 度後，未達 1 小時，即降低至 85 度以下者。

(三) 設備異常告警

連續 1 小時無數據，或 1 小時內超過 5 筆異常數據(超過 150 度或低於 0 度)。

二、加入告警 Line 群組後，需發送畜牧場管制編號與設備流水號，一戶一帳號以確認告警對象，Line 群組 QR-code 如下：

